



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
ZLÍN – ČESKÁ REPUBLIKA

OSVĚDČENÍ

č. 08 101

Certifikační orgán ITC pro výrobky

potvrzuje, že

VÝROBEK: Mobilní sanační jednotka na přečištění vody ATE

VÝROBCE: ATE CR, a.s., Podkovářská 6, 190 00 Praha 6

Záběhlický zámek, Za potokem 46/4, 106 00 Praha 10

IČ 25640160, DIČ 010-25640160

Voda upravená sanační jednotkou vykazuje následující parametry:

Parametr	Jednotka	Voda na vstupu	nejistota ¹⁾	Voda na výstupu	nejistota ¹⁾	účinnost % ²⁾
NEL	mg/l	74,6	7,5	< 0,1	-	> 99,9
Benzen	µg/l	1113	112	<1	-	> 99,9
Toluen	µg/l	136	14	<1	-	> 99,2
ethylbenzen	µg/l	443	44	<1	-	> 99,7
Σ xyleny	µg/l	4700	470	<1	-	> 99,9

¹⁾ Odhad nejistoty typu B, 10 rel. % ze stanovené hodnoty

²⁾ Účinnost vyjádřena jako $((c_{\text{vstup}} - c_{\text{výstup}}) / c_{\text{vstup}}) * 100 \%$

Zařízení je schopno za daných podmínek (koncentrace polutantů na vstupu) odstraňovat nepolární extrahovatelné látky s více jak 99,9 % účinností. Rovněž schopno odstraňovat benzen, toluen ethylbenzen a xyleny s účinností více jak 99,7 %.

Platnost do: 31.10.2010

Osvědčení se vydává na základě dokumentů:
852100359/01

Zk. protokoly č. 852100359 a



Ing. Pavel Vaněk

Vydáno ve Zlíně 24.10.2008

vedoucího certifikačního orgánu